



Clave para Pasar su Inspección de Seguridad Contra Incendio



El propósito de una Inspección de Seguridad de la Vida y contra Incendio recurrente es para asegurar la seguridad suya, su negocio, sus clientes y su propiedad. El Especialista de Seguridad contra Incendio aprovecha esto como una oportunidad para educarlo sobre los requisitos establecidos en el Código de Prevención de Incendios y ayuda le a eliminar pérdida potencial. El objetivo es el cumplimiento a través de la educación y no el enforcamiento. Abajo hay varias informaciones importantes que se puede hacer para pasar todas y cada una de las inspecciones. No todos son inclusivos y dependiendo de su tenencia, algunos pueden no aplicar pero incluye lo más citado y fácil de corregir.

Edificio y la Accesibilidad Exterior de Equipo de Bombero

- Las puertas no están obstruidas con mecanismos de bloqueo/ desbloqueo operativos adecuados
- Asegura que el número (s) de dirección colocado en la ubicación adecuada y con el tamaño mínimo requerido
- Asegura Caminos del Departamento de Bomberos "Lineas de Incendio" están despejadas en todo momento, sin ramas de árboles ni otros artículos colgantes por debajo de 13'6"
- Asegura que bocas de incendio están despejadas de plantas y otras obstrucciones.
- Las llaves adecuadas están en la caja de Acceso de "Knox" (solamente el Departamento de Bomberos "FD" tiene acceso) – si la cerraduras se cambian durante el año, comuníquese con el Departamento de Bombero para cambiar las llaves en la caja de acceso.
- Si hay un rociador contra incendio, asegúrese de que la Conexión de Departamento de Bombero "FDC" sea accesible con señalización apropiada.





Clave para Pasar su Inspección de Seguridad Contra Incendio



Mantenimiento

- Extintores de incendios certificados y del tamaño adecuado ubicados cada 75 pies (requirido para estar certificado cada 12 meses)
- Eliminar extensión de cables – estos son para uso temporal, no para diario
- Conecte todos los electrodomésticos relacionados con el calor directamente a un tomacorriente
- No conecte multiplicadores de tomacorriente ni protectores de sobretensión unos a otros-cada uno debe estar enchufado directamente a una toma de corriente.
- No almacena debajo de las escaleras, en sala de control eléctrico or elevador
- Asegúrese de que los paneles eléctricos sean accesibles y cada disyuntor esta debidamente etiquetado
- Almacene adecuadamente todos los materiales peligrosos según la recomendaciones del fabricante
- No encienda velas
- Asegúrese de que TODAS las luces de emergencia y salida estan en funcionamiento
- Asegúrese de que todas placas de techo estan en sus lugares y sin daños
- Las salidas son claramente identificables y no están obstruidas
- Las escaleras están libres de almacenamiento y debidamente señalizadas
- No cerraduras con llave o cerraduras de barra en el lado de salida o puerta de salida
- No cables faltantes, expuestos, o cubiertas de interruptores dañados





Clave para Pasar su Inspección de Seguridad Contra Incendio



El edificio tiene un rociador contra incendio?

- Asegura que los informe de inspección requerido están actualizados y disponible en el sitio
- Deficiencias notadas en los informes de inspección corregidas con órdenes de trabajo completadas disponibles a pedido
- Asegura que los rociadores estan limpios de polvo y no estan pintados
- Asegura que no hay almacenamiento dentro 18" de cada rociador
- Nada debe colgar de la tubería del sistema de rociadores y el elevador de rociadores necesita ser accessible
- Asegura que la cabeza de repuesto y las llaves necesarias son disponible dentro de la caja de rociadores de repuesto

Edificio tiene Bomba Contra Incendio?

- Asegura que los informe de inspección requerido están actualizados y disponible en el sitio
- Deficiencias notadas en los informes de inspección corregidas con órdenes de trabajo completadas disponibles a pedido
- Asegura que todas las pruebas y el mantenimiento estan en el sitio

Edificio tiene un Alarma de Incendio con un panel de control de Alarma de Incendio "FACP"?

- Asegura que los informe de inspección requerido están actualizados y disponible en el sitio
- Deficiencias notadas en los informes de inspección corregidas con órdenes de trabajo completadas disponibles a pedido
- Asegura de que el contrato de seguimiento esté disponible
- FACP es accessible y se lee "Normal" y no aparecen mensajes de error en la pantalla

Tiene un UL300 de sistema de supresión de cocina?

- Asegura que los informe de inspección requerido están actualizados y disponible en el sitio
- Deficiencias notadas en los informes de inspección corregidas con órdenes de trabajo completadas disponibles a pedido
- Sistema de capota limpiada con una pegatina ubicada en el lado de la ventilación de la capota





Clave para Pasar su Inspección de Seguridad Contra Incendio



El Edificio tiene un Generador?

- Asegura que los informe de inspección requerido están actualizados y disponible en el sitio
- Deficiencias notadas en los informes de inspección corregidas con órdenes de trabajo completadas disponibles a pedido
- Asegura que todas las pruebas y el mantenimiento estan en el sitio

Construcción realizada desde la Inspección de Incendio anterior?

- Tiene Permisos y Planos aprobados disponible en el sitio

Nuevo equipo instalado o sistemas desde la Inspección de Incendio anterior?

- Tiene Permisos y Planos aprobados disponible en el sitio

Para más información sobre Seguridad contra Incendios haga clic aquí

